



Елекџроинџенички инџтитуџ „Никола Тесла“, Беоџрад
Electrical Engineering Institute „Nikola Tesla“, Belgrade



Налаз / Certificate

Бр./N^o 50454/4

Корисник:
Client: "ELTEX"
Kruševac, Užička 74

Произвођач:
Manufacturer: "ELTEX"
Kruševac, Užička 74

Испитивани џпроизвод:
Testing product: PREKIDAČ NISKOГ NAPONA U=3x380/220V
In=160A, Un=660V, f=50Hz
Трополни за уградњу
Tip: KS-160

Проџиси:
Requirements: JUS IEC 947

Узорковао:
Sampled by: Uzorkovao naručilac

Резулџатиџи:
Testing result: Ispitivani prekidač ODGOVARA primenjenim propisima

404168

Наџомена: Налаз се издаје на основу извешџаја о испитивању бр.

Note: This certificate is issued on the basis of Test Report N^o

Беоџрад,
Belgrade,

17.06.2004.



Дирекџор
General manager

Раде Драча

мр Раде Драча, диџл. инџ.