



Електротехнички институт „Никола Тесла“ Београд

Наказ о испитивању

бр. 50362

Наручилац: *ELTEX*
Kruševac, Užička 74

Испитивани производ: *PREKIDAČ NISKOG NAPONA U=3x380/220 V*
In = 200 A, Un = 660 V, f = 50 Hz
Tropolni, za ugradnju
Tip: KS - 200

Произвођач: *ELTEX*
Kruševac, Užička 74

Примењени пројиси: *JUS IEC 947-1/93*
JUS IEC 947-2/94

Начин узимања узорака: *uzorkovao naručilac*

Место испитивања: *Centar "ELEKTROMERENJA"*

Датум испитивања: *2.06.-23.06.2003.*

Врста испитивања: *Tipsko ispitivanje*

Резултат: *Ispitivani prekidač ODGOVARA primenjenim propisima.*

Напомена: Наказ се издаје на основу извештаја о испитивању
бр. 403185 Института „Никола Тесла“

Београд,
24.06.2003.



Директор:
mr Rade Drča, dipl.ing.
Rade Drča