Електротехнички институт „Никола Тесла" Београд

Налаз о испитивању

бр. 50206

Наручилац:	*ELTEX* *Kruševac, Užička 74*
Испитани производ:	*PREKIDAČ NISKOG NAPONA U=3 x 380/220 V* *In = 16 A* *Kategorija upotrebe* *Tropolni, za ugradnju* *AC-3* *Tip: MN16* *AC-23*
Произвођач:	*ELTEX* *Kruševac, Užička 74*
Примењени прописи:	*JUS IEC 947-1/93* *JUS IEC 947-2/94*
Начин узимања узорака:	*uzorkovao naručilac*
Место испитивања:	*Centar ELEKTROMERENJA*
Датум испитивања:	*decembar 2001.god. – januar 2002.god.*
Врста испитивања:	*Tipsko ispitivanje*
Резултати:	*Ispitivani prekidač ODGOVARA primenjenim propisima.*

Напомена: Налаз се издаје на основу извештаја о испитивању бр. 402025 Института „Никола Тесла"

Београд,
01-02-2002

М.П.

Директор:
mr Rade Drča, dipl.ing.