



Електротехнички институт „Никола Тесла“ Београд

Наказ о испитивању

бр. 50258

Наручилац:

ELTEX
Kruševac, Užička 74

Испитивани производ:

PREKIDAČ NISKOГ NAPONA $U=3 \times 380/220 \text{ V}$
 $I_n=200 \text{ A}$, $U_n=660 \text{ V}$, $f=50 \text{ Hz}$
Tropolni, za ugradnju
Tip: MN-200

Произвођач:

ELTEX
Kruševac, Užička 74

Примењени пројиси:

JUS IEC 947-1/93
JUS IEC 947-2/94

Начин узимања узорака: *uzorkovao naručilac*

Место испитивања:

Centar "ELEKTROMERENJA"

Датум испитивања:

avgust 2002.

Врста испитивања:

Tipsko ispitivanje

Резултат:

Ispitivani prekidač ODGOVARA primenjenim propisima.

Напомена: Наказ се издаје на основу извештаја о испитивању
бр. 402275 Института „Никола Тесла“

Београд,

28.08.2002.



За Директор:
М. Радече
mr Rade Drča, dipl.ing.