



Електротехнички институт „Никола Тесла“ Београд

Налаз о испитивању

бр. 50229

Наручилац: *ELTEX*
Kruševac, Užička 74

Испитивани производ: *PREKIDAČ NISKOG NAPONA U=3 x 380/220 V*
In = 250 A, Un = 660 V, f = 50 Hz
Tropolni, za ugradnju
Tip: KS - 250

Произвођач: *ELTEX*
Kruševac, Užička 74

Примењени пројекти: *JUS IEC 947-1/93*
JUS IEC 947-2/94

Начин узимања узорка: *uzorkovao naručilac*

Место испитивања: *Centar "Elektromerenja"*

Датум испитивања: *April 2002.*

Врста испитивања: *Tipsko ispitivanje*

Резултат: *Ispitivani prekidač ODGOVARA primenjenim propisima.*

Напомена: Налаз се издаје на основу извештаја о испитивању
бр. 402110 Института „Никола Тесла“

Београд,

19.04.2002.



Директор:

Rade Drča
mr Rade Drča, dipl.ing.