



Електротехнички институт „Никола Тесла“, Београд
Electrical Engineering Institute „Nikola Tesla“, Belgrade



Налаз / Certificate

Бр./N° 50454/5

Корисник:
Client:

"ELTEX"
Kruševac, Užička 74

Произвођач:
Manufacturer:

"ELTEX"
Kruševac, Užička 74

Испитивани производ:
Testing product:

PREKIDAČ NISKOG NAPONA $U=3 \times 380/220V$
 $I_n=315A, U_n=660V, f=50Hz$
Tropolni za ugradnju
Tip: KS-315

Прописи:
Requirements:

JUS IEC 947

Узорковао:
Sampled by:

Uzorkovao naručilac

Резултат:
Testing result:

Ispitivani prekidač ODGOVARA primenjenim propisima

Напомена: Налаз се издаје на основу извештаја о испитивању бр. 404168

Note: This certificate is issued on the basis of Test Report N°

Београд,
Belgrade,

17.06.2004.



Директор
General manager

Раде Драча
мр Раде Драча, дипл. инж.