



Електротехнички институт „Никола Тесла“ Београд

Налаз о испитивању

бр. 50325

Наручилац:

ELTEX

Kruševac, Užička 74

Испитивани производ:

PREKIDAČ NISKOG NAPONA $U=3 \times 380/220 \text{ V}$

$I_n = 400 \text{ A}$, $U_n = 660 \text{ V}$, $f = 50 \text{ Hz}$

Tropolni, za ugradnju

Tip: KS - 400

Произвођач:

ELTEX

Kruševac, Užička 74

Примењени пројиси:

JUS IEC 947-1/93

JUS IEC 947-2/94

Начин узимања узорак:

uzorkovao naručilac

Место испитивања:

Centar "ELEKTROMERENJA"

Датум испитивања:

mart 2003.

Врста испитивања:

Tipsko ispitivanje

Резултат:

Ispitivani prekidač ODGOVARA primenjenim propisima.

Напомена: Налаз се издаје на основу извештаја о испитивању
бр. 403066 Института „Никола Тесла“

Београд,

18.03.2003.



Директор:

mr Rade Drča, dipl.ing.