



Електротехнички институт „Никола Тесла“, Београд
Electrical Engineering Institute „Nikola Tesla“, Belgrade



Налаз / Certificate

Бр./N° 50417-2

Корисник:

ELTEX

Client:

Kruševac, Užička 74

Произвођач:

ELTEX

Manufacturer:

Kruševac, Užička 74

Испитивани производ:

PREKIDAČ NISKOG NAPONA $U = 3 \times 380/220 V$

Testing product:

$I_n = 630 A$, $U_n = 650 V$, $f = 50 Hz$

Tropolni, za ugradnju

Tip: KS-630

Прописи:

JUS IEC 947-1/93

Requirements:

JUS IEC 947-2/94

Узорковао:

naručilac

Sampled by:

Резултат:

Ispitivani prekidač ODGOVARA primenjenim propisima.

Testing result:

404058

Напомена: Налаз се издаје на основу извештаја о испитивању бр.

Note: This certificate is issued on the basis of Test Report N°

Београд,

Belgrade,

17.03.2004.



Директор
General manager

Раде Драча
мр Раде Драча, д-р инж.