



Елекџроџехнички инџтџтуџ „Никола Тесла“, Беоџрад
Electrical Engineering Institute „Nikola Tesla“, Belgrade



Налаз / Certificate

Бр./N^o 50454/6

Корисник:
Client:

"ELTEX"
Kruševac, Užička 74

Произвођач:
Manufacturer:

"ELTEX"
Kruševac, Užička 74

Испџивани џроизвод:
Testing product:

PREKIDAČ NISKOG NAPONA $U=3 \times 380/220V$
 $I_n=100A, U_n=660V, f=50Hz$
Трополни за уградњу
Тип: MN-100-10U

Проџиси:
Requirements:

JUS IEC 947

Узорковао:
Sampled by:

Uzorkovao naručilac

Резулџатиџ:
Testing result:

Ispitivani prekidač ODGOVARA primenjenim propisima

Наџомена: Налаз се издаје на основу извешџаја о испџивању бр. 404168

Note: This certificate is issued on the basis of Test Report N^o

Беоџрад,
Belgrade,

17.06.2004.



Дирекџор
General manager

Раде Драча

мр Раде Драча, диџл. инж.