



Електротехнички институт „Никола Тесла“ Београд

# Налаз о испитивању

бр. 50242/1

Наручилац: **ELTEX**  
Kruševac, Uzička 74

Испитивани производ: **PREKIDAČ NISKOG NAPONA  $U=3 \times 380/220 \text{ V}$**   
 **$I_n = 40 \text{ A}$ ,  $U_n = 660 \text{ V}$ ,  $f = 50 \text{ Hz}$**   
**Tropolni, za ugradnju**  
**Tip: MN-40**

Произвођач: **ELTEX**  
Kruševac, Uzička 74

Примењени пројиси: **JUS IEC 947-1/93**  
**JUS IEC 947-2/94**

Начин узимања узорака: *uzorkovao naručilac*

Место испитивања: **Centar "Elektromerenja"**

Датум испитивања: *jun 2002.*

Врста испитивања: *Tipsko ispitivanje*

Резултат: *Ispitivani prekidač ODGOVARA primenjenim propisima.*

Напомена: Налаз се издаје на основу извештаја о испитивању  
бр. 402181 Института „Никола Тесла“

Београд,

24.06.2002.



Директор:

*mr Rade Drča, dipl.ing.*