



Електротехнички институт „Никола Тесла“ Београд

Налаз о испитивању

бр. 50242

Наручилац: **ELTEX**
Kruševac, Užička 74

Испитивани производ: **PREKIDAČ NISKOG NAPONA $U=3 \times 380/220 \text{ V}$**
 $I_n = 63 \text{ A}$, $U_n = 660 \text{ V}$, $f = 50 \text{ Hz}$
Tropolni, za ugradnju
Tip: MN-63

Произвођач: **ELTEX**
Kruševac, Užička 74

Примењени прописи: **JUS IEC 947-1/93**
JUS IEC 947-2/94

Начин узимања узорака: *uzorkovao naručilac*

Место испитивања: **Centar "Elektromerenja"**

Датум испитивања: *jun 2002.*

Врста испитивања: **Tipsko ispitivanje**

Резултат: **Ispitivani prekidač ODGOVARA primenjenim propisima.**

Напомена: Налаз се издаје на основу извештаја о испитивању
бр. 402181 Института „Никола Тесла“

Београд,

24.06.2002.



Директор:

mr Rade Drča, dipl.ing.

Rade Drča